

ZERTIFIKAT

Zertifizierung Bau GmbH bescheinigt, dass das Unternehmen

SGL Spezial- und Bergbau- Servicegesellschaft Lauchhammer mbH

Bockwitzer Straße 85 • 01979 Lauchhammer

die Anforderungen

nach dem Arbeitsblatt

DVGW GW 301

Unternehmen zur Errichtung, Instandsetzung und Einbindung von Rohrleitungen
- Anforderungen und Prüfungen / Ausgabe Januar 2021

erfüllt.

Geltungsbereich:

Gruppe W1, Werkstoffe: pe, ge

Das Zertifikat besteht aus 2 Seiten und
gilt vom 06.04.2022 bis 05.11.2025 nur in Verbindung
mit dem Eintrag unter www.zert-bau.de/unternehmenssuche.

Registrier-Nr.: 10.05.0089
Revisionsdatum: 06.04.2022
Datum der Erstzertifizierung: 06.11.2015



Dipl.-Ing. Bernd Wiese
GB Rohrleitungsbau

Verantwortliche Fachaufsicht

Wasser Dipl.-Ing. (FH) Frank Rädel

Verantwortliche Kunststoffschweißaufsicht

Dipl.-Ing. (FH) Frank Rädel

Verantwortliche Verbindungsaufsicht

Dipl.-Ing. (FH) Frank Rädel

Registrier-Nr.: **10.05.0089**
Revisionsdatum: 06.04.2022
Datum der Erstzertifizierung: 06.11.2015



Dipl.-Ing. Bernd Wiese
GB Rohrleitungsbau

Legende zum Zertifizierungsumfang DVGW-Arbeitsblatt GW 301 / Oktober 2011:

Sparte Gas

G1 alle Betriebsdrücke und Nennweiten
G2 Betriebsdrücke ≤ 16 bar und Nennweiten ≤ DN 300
G3 Betriebsdrücke ≤ 5 bar und Nennweiten ≤ DN 300

Sparte Wasser

W1 alle Betriebsdrücke und Nennweiten
W2 alle Betriebsdrücke und Nennweiten ≤ DN 400
W3 Betriebsdrücke ≤ 16 bar und Nennweiten ≤ DN 300

Werkstoffe

pe PE (Polyethylen)
st Stahl
ge Gusseisen
gfk GFK (Glasfaserkunststoff)
pvc PVC (Polyvinylchlorid)
az Asbestzement